

Suoritustasoilmoitus

Palopelti SRBG1

Tyyppinumero ja tekniset tiedot ovat ilmoitettu tuotteen tuotetietotarrassa.

Palo-/palopelti, jonka palonkestävyys on vähintään 60 min yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin EN 15650:2010 mukaisesti.

EKOVENT AB, Mejselgatan 7, 23532 Vellinge, www.ekovent.se

Tuotesertifiointi:

RISE Research Institutes of Sweden AB, nro 0402, on suorittanut tyyppitestauksen ja valmistuspaikan alkutarkastuksen sekä valmistuksen valvonnan järjestelmän 1 mukaisesti.


Tämä suoritustasoilmoitus perustuu EU-vaatimustenmukaisuustodistukseen 0402-CPR-SC0845-13

Koot	Tyyppi	Luokitus
Ø 100 mm - Ø 630 mm	Kipsilevyseinä, massiiviseinä/-lattia, palokatkomassauksella	EI 60 (Ve, ho i <-> o) S
	Kipsilevyseinä, massiiviseinä/-lattia, ilman rakenteen palokatkomassasta	EI 60 (Ve, ho i <-> o) S
	Irti-seinästä, kanavassa	EI 60 (Ve, ho i <-> o) S
	Kuiluseinä	EI 60 (Ve, i -> o) S
Luokitus standardin EN 13501-3 mukaan		
Aktivointiolosuhteet/herkkyys: - Anturin kestävyys - Anturin laukaisulämpötila	Hyväksytty	ISO 10294-4
Reaktioaika: Sulkeutumisaika	Hyväksytty	EN 1366-2
Toimintavarmuus: -Syklitesti (avoin/suljettu)	Hyväksytty	EN 1366-2
Vasteajan pysyvyys: - Anturin vaste lämpötilaan ja anturin kestävyys	Hyväksytty	EN 1366-2
Toimintavarmuuden pysyvyys: -Öppet och stängt cykelprov	20 000 sykliä, Hyväksytty	EN 15650:2010

SRBG1:n suorituskky on edellä mainitun suorituskyyyn mukainen.

Suorituskyyilmoitus annetaan EKOVENT AB:n yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Vellinge 2024-12-19, Ljubomir Doslic, Tuotepäällikkö / vastuussa teknisestä dokumentoinnista

Tämä on käännös alkuperäisestä, Ruotsinkielisestä suoritustasoilmoituksesta.