



## Suoritustasoilmoitus No. 0370-CPR-2827

### Suorakulmainen savunhallintajärjestelmä; yksiosastoinen

1. Tuotetyyppi/-koodi:	Suorakulmainen savunhallintajärjestelmä; yksiosastoinen <ul style="list-style-type: none"><li>Vaakataso <math>\leq 1900 \times 1700</math> mm</li><li>Pystytaso <math>\leq 1250 \times 1000</math> mm</li></ul>
2. Käyttötarkoitus:	Järjestelmä on tarkoitettu yhden osaston savunhallintaan, ja se on osa savun- ja palonhallintajärjestelmää.
3. Valmistajat:	LINDAB S.R.L. - Via Verga 82, 10036 Settimo Torinese – Torino - Italy LINDAB KFT. - Állomás u.1/A, 2051 Bátorbágy - Hungary LINDAB S.R.O. - Na Hůrce 1081/6, 16100 Prague 6-Ruzyně - Czech Republic LINDAB AS, SAHA-LOO TEE 4 - Iru küla, 74206 Jõelähtme vald, Harjumaa - Estonia OY LINDAB AB - Kankitie 3, 40320 Jyväskylä - Finland FACTORY: 21/32303791 - Italy LINDAB S.R.L. - Soseaua de Centura nr.8, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175 - Romania LINDAB A/S - Svanningevej 6, 9220 Aalborg, - Denmark
5. AVCP järjestelmä:	Järjestelmä 1
6a. Harmonisoitu standardi:	EN 12101-7
6a. Ilmoitettu laitos	Applus S.A.
6b. Eurooppalainen arviointiperuste (EAD)	0370-CPR-2827
7. Suoritustasoilmoitus:	Katso taulukko alla.

7. Suoritustasoilmoitus			
Olennot ominaisuudet	Suoritus/soveltuvuus	Suoritusarvo	Harmonisoitu standardi
Savunhallinta	Tiiveys (E)	120 minuuttia, 600°C	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Mekaaninen vakaus	Hyväksytty	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Alipaine	1 500 Pa	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Ylipaine	500 Pa	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Vuotomäärä (S)	$\leq 5 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Soveltuvuus	Yksiosastoinen	EN 12101-7:2011
Luokitus	E <sub>600</sub> 120 (h <sub>o</sub> ) S 1500 Single	Vaakataso ( $\leq 1900 \times 1700$ mm)	EN 12101-7:2011
Suoritustaso (APF-2075)	E <sub>600</sub> 120 (v <sub>e</sub> ) S 1500 Single	Pystytaso ( $\leq 1250 \times 1000$ mm)	EN 12101-7:2011

Edellä määritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suorituskykyjen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittanut toimittajan puolesta ja lukuun:

Valtuutettu henkilö:  
Karel Kleinmond  
Director Product Area Ventilation Systems  
2024-01-16 Karlovarska, Czech Republic